



BCJ-C1906

評 価 書

株式会社 富士ボルト製作所

代表取締役社長 山崎 鞆 夫 殿

トピー工業株式会社

代表取締役社長 甲谷 知勝 殿

東海鋼業株式会社

代表取締役社長 磯 平一郎 殿

東洋商事株式会社

代表取締役社長 増田 三郎 殿

株式会社 伊藤製鐵所

代表取締役社長 伊藤 三好 殿

平成8年2月14日付け評価申込みのあった下記異形鉄筋の継手工法の性能について、当財団コンクリート構造評定委員会（委員長：小谷俊介）において慎重審議の結果、構造耐力上支障ないものと評価します。

平成8年4月17日

財団法人 日本建築センター

理事長 救 仁 郷



記

1. 件 名 鉄筋の機械式継手「FDグリップ」のSD490適用
2. 継手の概要 鉄筋の種類 SD490  
鉄筋の呼び名 D22, D25, D29, D32, D35, D38, D41, D51  
鉄筋の形状 JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼に適合する異形棒鋼  
但し、ふしの条件は、17mm以下（ピッチ）のもの
3. 継手の性能 A級（平成3年建設省住指発第31号「鉄筋継手性能判定基準」による。）